

Zadanie II.1

III.II Zestawienie pozostałych elementów

Rurociągi sieci ciepłej w rurze osłonowej				
Lp	Oznaczenie	J.m.	Ilość	Producent
1	Studnia murowana z bloków betonowych o wymiarach i wg zestawienia elementów zamieszczonych na rysunku szczegółowym	kpl.	6	
Przyłącze sieci ciepłej do budynku K-263 - elementy w budynku				
2	Przejście przez ścianę - uszczelnienie zewnętrzne typu WGC na rurę o średnicy zewn.250mm	kpl.	2	Integra
3	Odpowietrzenie Ø20 z zaworem Ø20 PN25	szt.	4	
4	Odwodnienie Ø50 z zaworem Ø50 PN25	szt.	2	
5	Przewód obiegowy Ø50 (0,5m) wraz z zaworem Ø50 PN25	kpl.	1	
6	Zawór kulowy z końcówkami do spawania Ø150 PN25	szt.	2	
7	Rura stalowa czarna bez szwu Ø150 mm	mb	30	
Przyłącze sieci ciepłej do budynku K-172 - elementy w budynku				
8	Przejście przez ścianę - uszczelnienie zewnętrzne typu WGC na rurę o średnicy zewn.200mm	kpl.	2	Integra
9	Odpowietrzenie Ø20.0x2.0 z zaworem Ø20 PN25	szt.	2	
10	Przewód obiegowy Ø40 (0,5m) wraz z zaworem Ø40 PN25	kpl.	1	
11	Zawór kulowy z końcówkami do spawania Ø100 PN25	szt.	2	
12	Rura stalowa czarna bez szwu Ø100 mm	mb	4	

Zestawienie elementów sieci telemetrycznej

Lp	Oznaczenie	J.m.	Ilość	Producent
1	Rura HD-PE 40mm	mb	928	
2	Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw6x2x0,8	mb	949	