ODLEGŁOŚĆ [m]	WĘZEŁ	RZĘDNA TERENU [m]	RZĘDNA OSI RUROCIĄGU [m]	ZAGŁĘBIENIE OSI [m]	MATERIAŁ/SPADEK	DŁUGOŚĆ [m]
465.23	Z3.10	122.80	121.80	1.00	i=3.7%; 2x dn200/315	73.00
538.23		122.88	121.58	1.29	i=0.3%; 2x dn200/315	28.08
566.31	Z3.11	121.90	120.80	1.10	i=2.8%; 2x dn200/315	24.37
590.68	Z3.12	122.00	120.73	1.27	i=0.3%; 2x dn200/315	25.00
615.68		121.34	120.28	1.06	i=1.8%	0.75
616.43	S3.4	121.34	120.30	1.04	2x dn200/315	11.20
627.63		122.10	120.66	1.06		12.00
639.63		122.27	121.05	1.22	i=3.2%; 2x dn200/315	22.30
661.93		122.48	121.37	1.11		28.00
689.93	Z3.13	122.70	121.77	0.93	i=1.4%; 2x dn200/315	37.70
727.63	Z3.14	121.50	120.27	1.23	i=4.0%	4.75
732.38	S3.5	121.53	120.48	1.05	2x dn200/315	34.45
766.83	Z3.15	123.30	122.01	1.29	i=4.4%; 2x dn200/315	10.50
777.33	Z3.16	123.30	122.36	0.94	i=3.3%; 2x dn200/315	38.30
815.63	Z3.16'	124.30	123.11	1.19		4.70
820.33	Z3.16''	124.30	123.20	1.10	i=1.9%; 2x dn200/315	14.40
834.73	Z3.17	125.25	123.99	1.26	i=5.5%	5.50
840.23	Z3.18	125.40	124.23	1.17	i=4.4%	

PIKIETAŻ: 0+500, 0+600, 0+700, 0+800

Nazwa i adres obiektu:
"Modernizacja i budowa systemu ciepłowniczego Orzysza – poprawa dystrybucji ciepła i likwidacji lokalnych źródeł niskoemisyjnych"

Modernizacja istniejących sieci cieplnych oraz budowa nowej sieci cieplnej wraz z przyłączami w Orzyszu.

Nazwa zadania:

Zadanie III. Budowa sieci cieplnej wraz z przyłączami oraz budowa sieci telemetrycznej wraz z przyłączami w rejonie ul. Wyzwolenia, Kolejowej i Wojska Polskiego w Orzyszu.

Inwestor:
Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu Sp. z o.o.
ul. Kajki 4
12-250 Orzysz

Wykonawca projektu:
JUWA sp. z o.o.
15-182 Białystok, ul. Gen. Sosabowskiego 22

Zespół projektowy	Data i podpis
Projektant: mgr inż. Beata Karolina Korzeniewska, upr. w zakr. sieci i inst. sanit. nr. PDL/0048/POOS/12	03.2021r.
Sprawdzający: mgr inż. Waldemar Filipkowski, upr. w zakr. sieci i inst. sanit. nr.Bł/119/83 i Bł/185/90	03.2021r.

Nazwa rysunku: Profil sieci cieplnej

Nr rysunku: SC.3.6

Skala: 1:100:500