


Legenda – alarm


- Druk miedziany odcynowany
- - - Druk miedziany obwód pomiarowy 1
- Druk miedziany odcynowany
- - - Druk miedziany obwód pomiarowy 2




Puszka końcowa "Terminal" Nr 1517



Skrzynka wodoodporna (wąska)



Kabel połączeniowy wielożyłowy—5x0,75



Uziemienie



Tablica połączeń dla 1517

LOGSTOR  
Połączenie z zadaniem II. Przewody połączyć  
z przewodami rurociągów z zadania II.

Nazwa i adres obiektu: "Modernizacja i budowa systemu ciepłowniczego Orzysza – poprawa dystrybucji ciepła i likwidacja lokalnych źródeł nieekonomicznych"  Modernizacja istniejących sieci ciepłych oraz budowa nowej sieci ciepłej wraz z przyłączami w Orzyszu.	
Nazwa zadania: <b>Zadanie II. Budowa sieci ciepłej wraz z przyłączami oraz budowa sieci telemerycznej wraz z przyłączami w rejonie ul. Wywolenia, Kolejowej i Wojska Polskiego w Orzyszu.</b>	
Inwestor: Zakład Energetyki Ciepłej w Orzyszu Sp. z o.o. ul. Kałki 4 12–250 Orzysz	
Wykonawca projektu: IUWA sp. z o.o. 15–182 Białystok, ul. Gen. Sosabowskiego 22	
Zespół projektowy	Data i podpis
Projektant: mgr inż. Beata Karolina Korzeniowska upr. w zakr. sieci i inst. sanit. nr.B/119/83 i B/185/90	03.2021r.
Sprawdzający: mgr inż. Waldemar Filipkowski upr. w zakr. sieci i inst. sanit. nr.B/119/83 i B/185/90	03.2021r.
Nazwa rysunku: Schemat alarmowy sieci ciepłej – arkusz nr 2	
Nr rysunku:	Skala:
SC.3.17	1:500