


Studnia z zaworami –
zawory odcinające lub
prefabrykowane odwodnienie/odpowietrzenie
skala 1:25



lp	Opiszenie	Poziom posadowienie muru / rezerw terenu	Rezerwa osi muru	Rezerwa posadowienia fundamentu studzienki	H [m]	Ht [m]	
1	S3.2 Srednica rurorogu	2x dn219,1x4,5/315	122,55	121,05	120,70	1,50	1,85
2	S3.3	2x dn219,1x4,5/315	124,46	123,59	123,24	0,87	1,22
3	S3.4	2x dn219,1x4,5/315	121,34	120,30	119,95	1,04	1,39
4	S3.5	2x dn219,1x4,5/315	121,53	120,48	120,13	1,05	1,40
5	S3.6	2x dn219,1x4,5/315	130,94	129,97	129,62	0,97	1,32
6	S3.7	2x dn219,1x4,5/315	130,49	129,55	129,20	0,94	1,29
7	S3.9	2x dn60,3x2,9/125	125,55	124,73	124,38	0,82	1,06
8	S3.12	2x dn76,1x2,9/140	125,92	124,88	124,53	1,04	1,39
9	S3.13	2x dn114,3x3,6/200	130,70	129,61	129,26	1,44	1,79
10	S3.5.1	2x dn42,4x2,6/110	127,57	126,83	126,48	1,09	1,49
11	S3.7.1	2x dn42,4x2,6/110	130,67	129,90	129,55	0,77	1,12
12	S3.8.1	2x dn76,1x2,9/140	130,34	129,35	129,00	0,99	1,34

<p>Nazwa i adres obiektu: "Modernizacja i budowa systemu ciepłowniczego Orzysza – poprawa dystrybucji ciepła i likwidacji lokalnych źródeł niskomisyjnych”</p> <p>Modernizacja istniejących sieci ciepłych oraz budowa nowej sieci ciepłej wraz z przyłączami w Orzyszu.</p>	
<p>Nazwa zadania:</p>	
<p>Zadanie III. Budowa sieci ciepłej wraz z przyłączami oraz budowa sieci telemetrycznej wraz z przyłączami w rejonie ul. Wyzwolenia, Kolejowej i Wojska Polskiego w Orzyszu.</p>	
<p>Inwestor:</p>	
<p>Zakład Energetyki Ciepłej w Orzyszu Sp. z o.o. ul. Kąki 4 12-250 Orzysz</p>	
<p>Wykonawca projektu:</p>	
<p>JUWA sp. z o.o. 15-182 Białystok, ul. Gen. Sosnowskiego 22</p>	
<p>Zespół projektowy</p>	<p>Data i podpis</p>
<p>Projektant:</p> <p>mgr inż. Beata Karcina Korzeniowska upr. w zakr. sieci i inst. sanit. nr. PDL/0048/P00S/12</p>	<p>03.2021r.</p>
<p>Sprawdzający:</p> <p>mgr inż. Waldemar Filipkowski upr. w zakr. sieci i inst. sanit. nr.B4/119/83 i B4/185/90</p>	
<p>03.2021r.</p>	
<p>Nazwa rysunku: Studnia z zaworami – zawory odcinające lub przebrykowane odwodnienie/odpowietrzenie. Rysunek szczegółowy.</p>	
<p>Nr rysunku:</p>	<p>Skala: 1:25</p>
<p>SC.3.20</p>	