Studnia z zaworami odcinającymi i odwodnieniem/odpowietrzeniem
skala 1:25

Przekrój A–A



Przekrój B–B





Lp	Oznaczenie	Średnica rurociągu	Poziom posadowienia włazu / rzędna terenu	Rzędna osi rurociągu	Rzędna posadowienia fundamentu studzienki	H [m]	H1 [m]
1	S4.1	2x dn88.9x3.2/160	122.37	121.57	121.22	0.80	1.15
2	S4.2	2x dn88.9x3.2/160	121.23	120.25	119.90	0.98	1.33
3	S4.1.1	2x dn33.7x2.6/90	122.35	121.44	121.09	0.91	1.26

Nazwa i adres obiektu:
"Modernizacja i budowa systemu ciepłowniczego Orzysza – poprawa dystrybucji ciepła i likwidacji lokalnych źródeł niskoemisyjnych"

Modernizacja istniejących sieci cieplnych oraz budowa nowej sieci cieplnej wraz z przyłączami w Orzyszu.

Nazwa zadania:

Zadanie IV. Budowa sieci cieplnych wraz z przyłączami oraz budowa sieci telemetrycznej wraz z przyłączami w rejonie ul. Ełckiej w Orzyszu.

Inwestor:
Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu Sp. z o.o.
ul. Kajki 4
12–250 Orzysz

Wykonawca projektu:
JUWA sp. z o.o.
15–182 Białystok, ul. Gen. Sosabowskiego 22

Zespół projektowy	Data i podpis
Projektant: mgr inż. Beata Karolina Korzeniewska upr. w zakr. sieci i inst. sanit. nr. PDL/0048/POOS/12	03.2021r.
Sprawdzający: mgr inż. Waldemar Filipkowski upr. w zakr. sieci i inst. sanit. nr.Bł/119/83 i Bł/185/90	03.2021r.

Nazwa rysunku: Studnia z zaworami odcinającymi i odwodnieniem/odpowietrzeniem. Rysunek szczegółowy.

Nr rysunku: SC.4.6

Skala: 1:25